

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01643/23

Серия **RU** № **0454603**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ».  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 410056, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, Д. 25.  
Основной государственный регистрационный номер 1026403344450.  
Телефон: +78452390905. Адрес электронной почты: rubezh@rubezh.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 410056, РОССИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. УЛЬЯНОВСКАЯ, Д. 25.  
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 410040, РОССИЯ, Саратовская область, г.о. город Саратов, г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, зд. 108/16В, 108/16Г.

**ПРОДУКЦИЯ** Источники вторичного электропитания резервированные:  
ИВЭПР 12/5; ИВЭПР 12/3,5; ИВЭПР 12/2; ИВЭПР 12/1,5; ИВЭПР 12/1,2; ИВЭПР 24/5; ИВЭПР 24/3,5; ИВЭПР 24/2,5; ИВЭПР 24/1,5.  
Источники вторичного электропитания резервированные адресные:  
ИВЭПР 12/5 RSR; ИВЭПР 12/3,5 RSR; ИВЭПР 12/2 RSR; ИВЭПР 12/5 RS-R2; ИВЭПР 12/5 RS-R3; ИВЭПР 12/3,5 RS-R2; ИВЭПР 12/3,5 RS-R3; ИВЭПР 12/2 RS-R2; ИВЭПР 12/2 RS-R3; ИВЭПР 24/5 RS-R2; ИВЭПР 24/3,5 RS-R2; ИВЭПР 24/2,5 RS-R2; ИВЭПР 24/2,5 RS-R3.  
Дополнительные компоненты (устройства):  
Боксы резервного электропитания: БР12, БР24, предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей ИВЭПР;  
Размножители напряжения питания: РНП 12/4х1,25, РНП 12/4х1,25 исп б/к, предназначен для распределения питания между четырьмя потребителями.  
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ПАСН.436234.003 ТУ «Источники вторичного электропитания резервированные и их компоненты». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8504 40 910 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-752/06-2023 от 22.06.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Протокола испытаний № 28541ИЛНВО от 22.06.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05). Акта анализа состояния производства № 08-ОС/28-04/23 от 30.05.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавший эксперт: Бижоев Владимир Арсенович.  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), раздел 5. Условия хранения: при температуре окружающей среды от -40 до 50°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок службы не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 09.2022 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 27.06.2023

**ПО** 26.06.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)